

公 告

2022年12月27日

医療法人ひのき会

亀川 陽次郎

次の通り指名競争入札を実施しますので、公告致します。

記

1.入札に付する事項

- (1) 業務名 簡易陰圧装置の設置工事
- (2) 形式・数量 別途仕様書による
- (3) 納入場所 ①福岡市南区桧原6-44-20
医療法人ひのき会介護老人保健施設ひのき
②福岡市城南区東油山1-33-11
社会福祉法人ひのき会地域密着型特別養護老人ホーム陽だまり
- (4)納入期日 2023年2月28日

2.入札に参加するものに必要な資格に関する事項

- (1)当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は競争参加資格を有しません。
- (2)次の各号に該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者は競争参加資格を有しません（これを代理人、支配人、その他の使用人として使用する者についても同様。）
- (3)仕様に関する事前打合せを行った者であること。

3.契約事項を示す場所及び問い合わせ先等

〒811-1355 福岡市南区桧原6-44-20

医療法人 ひのき会 本部事務

4.入札の方法

- (1) 新型コロナウイルス感染症蔓延防止の為、郵便による入札を行います。
- (2) 入札書はひのき会 本部事務所へ請求してください。
- (3) 封筒は、1件の入札につき1枚です。(入札回数は1回のみ) 保健施設ひのき・陽だまり2件分の2通の封筒での入札をお願い致します。
- (4) 郵便方法については、郵便局の窓口で「一般書留」・「簡易書留」・「配達証明」のいずれ

かの手続をし、開札が終わるまで「差出控え」を保管してください。

(通常郵便は無効となります)

(5) 到着期限を過ぎた入札は、無効といたします。

(6) 到着期日 2023年1月20日 金曜日まで

4.開札執行の日時

(1) 日時 2023年1月23日 月曜日 AM10:00

(2) 開札の結果に関しては2023年1月24日に郵送致します。同日AM9:00より電話にて開札結果のお問合せも可能です。

5.現場説明

特に行いませんが、仕様書についての事前打合せは2023年1月18日水曜日
迄にお問合せ下さい。

医療法人 ひのき会 本部事務 092-567-8800

仕 様 書

1 購入物品(数量)

(折り畳み式簡易陰圧室)

- 空気清浄除菌脱臭装置 FDS-01 (1)
- ライブCフレーム LIVEC-FRAME(F) (1)
- ライブCビニール LIVEC-VINYL (1)
- GON α ダクト接続部材 GONA-CONNECTION (1)
- ダクトホース一式 DUCT-HOSE (1)
- 排気ダクト配管工事 (1)

簡易陰圧室は事前打合せの後以下の要件を満たす同等品であれば、上記品目以外も入札を可能とする

- 1-1 排気ダクト配管工事を行うこと。排気に関しULPA又はHEPAフィルタを通し紫外線除菌のうえ排気すること
- 1-2 陰圧ブース内外の差圧が2.5Pa以上であること
- 1-3 陰圧ブース内の1時間当たりの換気回数が12回以上であること
- 1-4 0.3mm以上の厚さのビニールシートを使用していること
- 1-5 ビニールは、防炎加工、静電防止加工が施されていること
- 1-6 本体サイズは施設指定居室内に設置工事可能な物とする

簡易陰圧装置は事前打合せの後以下の要件を満たす同等品であれば、上記品目以外も入札を可能とする

- 2-1 本体サイズは幅360×奥行き330×高さ610mm以下であること。
- 2-2 UV-Cの波長帯の紫外線殺菌ランプを使用していること。
- 2-3 脱臭フィルタを内蔵していること。
- 2-4 ULPA又はHEPAフィルタを内蔵していること。
- 2-5 ULPA又はHEPAフィルタに紫外線を照射して、フィルタ上の菌を除菌する機能を有すること
- 2-6 処理風量が5.0m³/min以上あること。
- 2-7 パーティクルセンサを内蔵し、風量を自動で切り替えができること。
- 2-8 切タイマ機能を有し、運転の自動OFFが設定できること。
- 2-9 異常状態を検知し、診断する機能を有すること。
- 2-10 リモコンで運転のON、OFF、風量の切り替えができること。
- 2-11 操作をロックする機能を有すること。

2 納入場所 医療法人ひのき会介護老人保健施設ひのき
福岡市南区桧原6-44-20

3 納入期限 2022年 2月28日

4 問い合わせ先
医療法人ひのき会 本部事務
連絡先 092-567-8800